

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02302
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659175
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 1, пом. №17/3. ОГРН: 1127746539051. Телефон 8495790996, факс 84957243040, адрес электронной почты 7243040@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАСТИОН» (ООО «БАСТИОН»)
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 142111, Московская обл., г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59. ОГРН: 1127746539051. Телефон 84957909944, факс 84957243040.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Телефон (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010

Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие модели «БАСТИОН 1П» с утеплителем из базальтовой ваты толщиной 50 мм, плотностью не менее 45 кг/м³, с заполнением с внутренней стороны стекломангнетитовым листом толщиной 12 мм и с внешней стороны двумя стекломангнетитовыми листами толщиной 12 мм каждый, габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2400 мм, по ширине от 600 до 1100 мм, толщиной полотна не менее 103 мм, выпускаемые по ТУ 5262-002-11242255-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 02.07.2013 г.), гл. 10, ст. 37, п. 2, гл. 19, ст. 88, п.п. 3, 8, 13, гл. 31, ст. 138, п. 5.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Путем выполнения требований ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость". Предел огнестойкости двери при двустороннем огневом воздействии - EIS60.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях №ОПБ08.02.2014 от 14.02.2014г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.802.СДС.13 от 26.09.2013 г. до 26.09.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01. ТУ 5262-002-11242255-2014 "Двери стальные противопожарные «БАСТИОН 1П». Технические условия".
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.02.2014 по 27.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова