

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.01341
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375183
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион», 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.1, помещение № 17, комната 3 телефон: +7(495)790-99-66, факс: +7(499)723-18-67, ОГРН 1127746539051

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Бастион», 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.1, помещение № 17, комната 3 телефон: +7(495)790-99-66, факс: +7(499)723-18-67, ОГРН 1127746539051

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г.Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс: (495) 740-43-62 (61);
Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери металлические противопожарные однопольные глухие «БАСТИОН 2П» с габаритными размерами 2120x1000 мм и толщиной дверного полотна не менее 122 мм, выпускаемые по ТУ 7399-005-89507967-13, имеют предел огнестойкости EIS60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г № 123-ФЗ), статья 37, статья 88. Метод испытаний по ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». и ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № С-21/10-2013 от 21.10.2013 г. и № С-22/10-2013 от 22.10.2013 г. ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН.24 от 25.08.2010 г.;

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 202/ОС-13 от 11.10.2013 г. ОС «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2013 по 11.11.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мау Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Спасенихина М.Н. Спасенихина